

Otwock, 22.10.2024 r.

DS.613.4.2024

**Pan  
Stanisław Białobrzęski  
Przewodniczący Komisji  
Ochrony Radiologicznej  
Rady Miejskiej w Różanie  
ul. Plac Obrońców Różana 4  
06 – 230 Różan**

Szanowny Panie Przewodniczący,

zgodnie z wcześniej przyjętymi ustaleniami pragnę poinformować, iż stężenia trytu w wodzie wodociągowej z ujęcia miejskiego nr 1 w Różanie z próbek pobranych w dniach: 16.07.2024 r., 13.09.2024 r. wynosiły odpowiednio  $0,9 \pm 0,1$  i  $< 0,5$  Bq/l. Pomiary te zostały wykonane w Zakładzie Higieny Radiacyjnej Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie.

W załączeniu do wykorzystania służbowego przesyłam informację o ilości odpadów przekazanych do KSOP w III kwartale 2024 roku.

Aneta Korczyc

Dyrektor

Informacje o ilości odpadów promieniotwórczych przekazanych do KSOP w II kwartale 2024 roku

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Lipiec na dzień 31.07.2024 r.</b>	<b>Sierpień na dzień 31.08.2024 r.</b>	<b>Wrzesień na dzień 30.09.2024 r.</b>	<b>III kwartał na dzień 30.09.2024 r.</b>
<b>Ilość odpadów promieniotwórczych przekazanych do KSOP [szt.]</b>				
ilość transportów	0	1	0	0
bębny 200 dm <sup>3</sup>	0	0	0	0
bębny 200 dm <sup>3</sup> – źródła promieniotwórcze	0	0	0	0
hoboki 50 dm <sup>3</sup> – odpady promieniotwórcze	0	0	0	0
hoboki 50 dm <sup>3</sup> – źródła promieniotwórcze	0	0	0	0
kontener	0	0	0	0
pojemniki osłonowe wielokrotnego użytku ze źródłami promieniotwórczym	0	0	0	0
pojemniki robocze ze źródłami promieniotwórczymi	0	0	0	0
opakowania nietypowe	0	0	0	0
sumaryczna objętość [m <sup>3</sup> ]	0	0,006	0	0,006
sumaryczna aktywność [GBq]	0	256,5	0	255,0